



БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

«22» лютого 2022 року

№ 164

**Про затвердження
нормативів питного водопостачання та норм
споживання послуг з централізованого водопостачання
та централізованого водовідведення для споживачів
КП «Бучасервіс»**

Розглянувши лист КП «Бучасервіс» щодо затвердження норм водопостачання та водовідведення для населення, підприємств, організацій населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, які застосовуються у разі відсутності засобів обліку води, з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107, враховуючи науково обґрунтовані нормативи питного водопостачання для Бучанської міської територіальної громади, розроблені державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Бучанської міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити нормативи питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення, підприємств, установ, організацій у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади, які є споживачами КП «Бучасервіс», та які застосовуються у разі відсутності засобів обліку води, згідно додатку.
2. КП «Бучасервіс» здійснювати відповідно до затверджених норм розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, надані споживачам у разі відсутності у них засобів обліку води.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шепетька С.А.

Міський голова

Анатолій ФЕДУК



Додаток до рішення
виконавчого комітету
Бучанської міської ради № 164
від 22.02.2022

Нормативи питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення, підприємств, установ, організацій у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади, які є споживачами КП «Бучасервіс» та які застосовуються у разі відсутності засобів обліку води

№	Найменування норми	Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 особу		Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 особу	
		л/добу	м ³ /міс	л/добу	м ³ /міс
Приватні та малоквартирні будинки					
1	З водопостачанням та централізованим водовідведенням	169	5,1	169	5,1
2	З водопостачанням без централізованого водовідведення	144	4,4	144	4,4
Багатоквартирні будинки					
1	З водопостачанням та централізованим водовідведенням	158	4,8	158	4,8
2	З водопостачанням без централізованого водовідведення	118	3,6	118	3,6
3	Гуртожитки	88	2,7	88	2,7

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів

№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
1	Готелі, пансіонати і мотелі:	1 мешканець	120	24
	- категорії* з пральною			
	- категорії** з пральною			
	- категорії*** з пральною			
	- категорії**** з пральною			
2	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади:	1 ліжко	120	24
	- із загальними ваннами та душами;			
	- з санітарними вузлами, які близько до палат;			
	- інфекційні			
	- « -			
3	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму:	1 ліжко	130	24
	- із загальними душами			
	- із душами при всіх житлових кімнатах			



№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
	- із ваннами при всіх житлових кімнатах	- « -	200	24
4	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:			
	- з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни	1 місце	60	24
	- з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями	- « -	200	24
5	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати			
	- із денним перебуванням дітей:	1 дитина	40	10
	- з їдальнями на півфабрикатах;	- « -	80	10
	- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;			
	- із цілодобовим перебуванням дітей:	- « -	60	24
	- з їдальнями на півфабрикатах;	- « -	120	24
	- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;			
6	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (студент і 1 викладач)	20	8
7	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	15	8
	- раковина лабораторна	л/год	20	
8	Підприємства загального харчування:			
	- без приготування їжі	1 страва	2	-
	- з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі	- « -	12	-
	- з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	- « -	10	-
9	Миття автотранспорту			
	- автобус	1 од.	500	
	- вантажний автотранспорт	- « -	500	
	- легковий автотранспорт	- « -	300	
	- мотоцикл	- « -	50	
10	Крамниці: - продовольчі без холодильних установок)	1 робітник в зміну або 20 м ² торгового залу		



№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
	- промтоварні	1 робітник в зміну	20	8
11	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий 1 працівник у зміну	10 30	10 10
12	Аптеки - торговельний зал і допоміжні приміщення - лабораторія приготування ліків	1 працівник - « -	30 310	12 12
13	Ветеринарні лікарні миття приміщень	1 велику худобу дрібну худобу м ²	100 50 1	- - -
14	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	12
15	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: - для глядачів - для артистів	1 чол. - « -	8 40	4 8
16	Стадіони і спортзали: - для глядачів - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі	1 місце 1 чол. 1 чол.	3 50 100	4 11 11
17	Плавальні басейни: - для глядачів - для спортсменів, які приймають душ; - поповнення басейну	1 місце 1 особа % від ємкості	3 100 10	6 8 8
18	Лазні: - для миття в мильній з полосканням в душах - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур - душова кабіна - ванна кабіна	1 відвідувач - « - - « - - « -	180 290 360 540	3 3 3 3
19	Пральні: - не механізовані; - механізовані	1 кг сухої білизни - « -	40 75	- -
20	Виробничі цехи: - звичайні - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м ³ /год.	1 працівник в зміну - « -	25 45	8 6



№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
21	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 душова сітка у зміну	500	-
22	Заливання поверхні ковзанки	1 м ²	0,5	-
23	Гаражі мийка (у тому числі на гнучкому шлангу)	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	4	-
	душ	- « -	150	-
24	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу)	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	4	-
	- для, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень	- « -	8	-
	- для промтоварних магазинів - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, перукарень	- « -	125	-
25	Громадські туалети:	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	90	-
	- унітаз		150	-
	- мийка з краном гарячої та холодної води		20	-
	- пісюар			

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 4. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 5. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \Psi,$$

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

T – час роботи підприємства загального харчування, год.;



Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати $\Psi = 0,17 \div 1,0$.

Добові витрати води на поливання

№	Найменування норми	Добові витрати води, на 1 м ² площі
1	покриття із трави	3
2	футбольного поля	0,5
3	решти спортивних споруд	1,5
4	удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів	0,5
5	зелених насаджень, газонів та квітників	3-6
6	теплиць ґрунтових зимових	15
7	теплиць стелажних зимових	6
8	парники усіх типів	6
9	утепленого ґрунту	6
10	присадибної ділянки	6

Витрати води на утримання тварин

№	Найменування норми	Добові витрати води, на 1 голову худоби
1	корови молочного напрямку	100
2	корови м'ясного напрямку	55
3	бугаї-плідники, нетелі	45
4	молодняк 12-15 міс.	30
5	телята	18
6	свині	25
7	вівці	8
8	коні	60

В.о начальника відділу
житлово-комунальної
інфраструктури

Анастасія ВИГІВСЬКА

_____ 2022

Керуючий справами

Дмитро ГАПЧЕНКО

_____ 2022

